

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-137**

Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour un logement collectif :

Zone climatique	Montant en kWh cumac par appartement	X	Nombre d'appartements raccordés
H1	47 700		N
H2	39 500		
H3	30 800		

Pour une maison individuelle :

Zone climatique	Montant en kWh cumac	X	Facteur correctif	Surface habitable S en m ²
H1	48 300		0,5	$S < 70$
H2	40 200		0,7	$70 \leq S < 90$
H3	29 600		1	$90 \leq S < 110$
			1,1	$110 \leq S \leq 130$
			1,6	$S > 130$